# Specifications Table for FTXF-A / RXF-A

| | | | | FTXF20A2V1B / RXF20A2V1B | FTXF20A2V1B / RXF20A5V1B | FTXF20A5V1B / RXF20A5V1B | FTXF20A5V1B / RXF20A2V1B | FTXF25A2V1B / RXF25A2V1B | FTXF25A2V1B / RXF25A5V1B | FTXF25A5V1B / RXF25A5V1B | FTXF25A5V1B / RXF25A2V1B | FTXF35A2V1B / RXF35A2V1B | FTXF35A2V1B / RXF35A5V1B | FTXF35A5V1B / RXF35A5V1B | FTXF35A5V1B / RXF35A2V1B | FTXF50A2V1B / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indoor unit | | | | FTXF20A2V1B | FTXF20A2V1B | FTXF20A5V1B | FTXF20A5V1B | FTXF25A2V1B | FTXF25A2V1B | FTXF25A5V1B | FTXF25A5V1B | FTXF35A2V1B | FTXF35A2V1B | FTXF35A5V1B | FTXF35A5V1B | FTXF50A2V1B |
| Outdoor unit | | | | RXF20A2V1B | RXF20A5V1B | RXF20A5V1B | RXF20A2V1B | RXF25A2V1B | RXF25A5V1B | RXF25A5V1B | RXF25A2V1B | RXF35A2V1B | RXF35A5V1B | RXF35A5V1B | RXF35A2V1B | RXF50A2V1B |
| Capacitate de răcire | Min. | | kW | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
| | Min. | | Btu/h | 4,435.8 | 4,435.8 | 4,435.8 | 4,435.8 | 4,435.8 | 4,435.8 | 4,435.8 | 4,435.8 | 4,435.8 | 4,435.8 | 4,435.8 | 4,435.8 | 5,800.6 |
| | Min. | | kcal/h | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,461.7 |
| | Nom. | | kW | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 5.00 |
| | Nom. | | Btu/h | 6,824.3 | 6,824.3 | 6,824.3 | 6,824.3 | 8,530.4 | 8,530.4 | 8,530.4 | 8,530.4 | 11,260.1 | 11,260.1 | 11,260.1 | 11,260.1 | 17,060.7 |
| | Nom. | | kcal/h | 1,719.7 | 1,719.7 | 1,719.7 | 1,719.7 | 2,149.6 | 2,149.6 | 2,149.6 | 2,149.6 | 2,837.5 | 2,837.5 | 2,837.5 | 2,837.5 | 4,299.2 |
| | Max. | | kW | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.0 |
| | Max. | | Btu/h | 8,871.6 | 8,871.6 | 8,871.6 | 8,871.6 | 10,236.4 | 10,236.4 | 10,236.4 | 10,236.4 | 12,966.1 | 12,966.1 | 12,966.1 | 12,966.1 | 20,472.9 |
| | Max. | | kcal/h | 2,235.6 | 2,235.6 | 2,235.6 | 2,235.6 | 2,579.5 | 2,579.5 | 2,579.5 | 2,579.5 | 3,267.4 | 3,267.4 | 3,267.4 | 3,267.4 | 5,159.1 |
| Capacitate de încălzire | Min. | | kW | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.70 |
| | Min. | | Btu/h | 4,435.8 | 4,435.8 | 4,435.8 | 4,435.8 | 4,435.8 | 4,435.8 | 4,435.8 | 4,435.8 | 4,435.8 | 4,435.8 | 4,435.8 | 4,435.8 | 5,800.6 |
| | Min. | | kcal/h | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,117.8 | 1,461.7 |
| | Nom. | | kW | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 6.00 |
| | Nom. | | Btu/h | 8,530.4 | 8,530.4 | 8,530.4 | 8,530.4 | 9,554.0 | 9,554.0 | 9,554.0 | 9,554.0 | 11,942.5 | 11,942.5 | 11,942.5 | 11,942.5 | 20,472.9 |
| | Nom. | | kcal/h | 2,149.6 | 2,149.6 | 2,149.6 | 2,149.6 | 2,407.6 | 2,407.6 | 2,407.6 | 2,407.6 | 3,009.5 | 3,009.5 | 3,009.5 | 3,009.5 | 5,159.1 |
| | Max. | | kW | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 7.70 |
| | Max. | | Btu/h | 11,942.5 | 11,942.5 | 11,942.5 | 11,942.5 | 13,648.6 | 13,648.6 | 13,648.6 | 13,648.6 | 16,378.3 | 16,378.3 | 16,378.3 | 16,378.3 | 26,273.5 |
| | Max. | | kcal/h | 3,009.5 | 3,009.5 | 3,009.5 | 3,009.5 | 3,439.4 | 3,439.4 | 3,439.4 | 3,439.4 | 4,127.3 | 4,127.3 | 4,127.3 | 4,127.3 | 6,620.8 |
| Putere absorbită | Răcire | Min. | kW | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.32 |
| | | Nom. | kW | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 |
| | | Max. | kW | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.83 |
| | Încălzire | Min. | kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.44 |
| | | Nom. | kW | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.62 |
| | | Max. | kW | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 2.36 |
| Eficiență nominală | EER | | | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.33 |
| | COP | | | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
| | Consum anual de energie | | kWh | | | | | | | | | | | | | |
| | Directiva privind clasificarea energetică | Răcire | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | | Încălzire | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Răcire a spațiului | Capacitate | Pdesign | kW | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.00 |
| | Clasă de eficiență energetică | | | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| | SEER | | | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 |
| | Consum anual de energie | | kWh/a | 114 | 114 | 114 | 114 | 141 | 141 | 141 | 141 | 197 | 197 | 197 | 197 | 282 |
| | Condiția A (35 °C - 27/19) | Pdc | kW | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.00 |
| | | EERd | | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.33 |
| | | Putere absorbită | kW | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.50 |
| | Condiția B (30 °C - 27/19) | Pdc | kW | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 3.68 |
| | | EERd | | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.67 |
| | | Putere absorbită | kW | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.79 |
| | Condiția C (25 °C - 27/19) | Pdc | kW | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 2.37 |
| | | EERd | | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 6.92 |
| | | Putere absorbită | kW | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.34 |
| | Condiția D (20 °C - 27/19) | Pdc | kW | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 2.12 |
| | | EERd | | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 11.68 |
| | | Putere absorbită | kW | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.18 |
| Încălzirea spațiului (climat temperat) | Capacitate | Pdesign | kW | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 4.60 |
| | Clasă de eficiență energetică | | | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| | SCOP/A | | | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
| | SCOPnet/A | | | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.08 |
| | Pdh Heating capacity at -10° | | kW | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 4.12 |
| | Consum anual de energie | | kWh/a | 751 | 751 | 751 | 751 | 827 | 827 | 827 | 827 | 965 | 965 | 965 | 965 | 1,584 |
| | Sunt necesare capacități de încălzire de rezervă în condițiile de proiectare | | kW | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 |
| | TOL | Tol (limită de temperatură în funcționare) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| | | Pdh (capacitate de încălzire declarată) | kW | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 4.20 |
| | | COPd (COP declarat) | | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| | | Putere absorbită | kW | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 2.04 |
| | TBivalent | Tbiv (temperatură bivalentă) | °C | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| | | Pdh (capacitate de încălzire declarată) | kW | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 4.07 |
| | | COPd (COP declarat) | | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.29 |
| | | Putere absorbită | kW | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1.78 |
| | Condiția A (-7 °C) | Pdh (capacitate de încălzire declarată) | kW | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 4.07 |
| | | COPd (COP declarat) | | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.29 |
| | | Putere absorbită | kW | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1.78 |
| | Condiția B (2 °C) | Pdh (capacitate de încălzire declarată) | kW | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 2.48 |
| | | COPd (COP declarat) | | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.21 |
| | | Putere absorbită | kW | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.59 |
| | Condiția C (7 °C) | Pdh (capacitate de încălzire declarată) | kW | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.59 |
| | | COPd (COP declarat) | | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.06 |
| | | Putere absorbită | kW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.31 |
| | Condiția D (12 °C) | Pdh (capacitate de încălzire declarată) | kW | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.71 |
| | | COPd (COP declarat) | | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.41 |
| | | Putere absorbită | kW | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.11 |
| Încălzirea spațiului (climat cald) | Capacitate | Pdesign | kW | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 2.48 |
| | Clasă de eficiență energetică | | | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| | SCOP | | | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.54 |
| | SCOPnet | | | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.62 |
| | Consum anual de energie | | kWh/a | 331 | 331 | 331 | 331 | 360 | 360 | 360 | 360 | 414 | 414 | 414 | 414 | 627 |
| | Sunt necesare capacități de încălzire de rezervă în condițiile de proiectare | | kW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOL | Tol (limită de temperatură în funcționare) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pdh (capacitate de încălzire declarată) | kW | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 4.20 |
| | | | COPd (COP declarat) | | 2.02 | 2.02 | | | 2.04 | 2.04 | | | 2.06 | 2.06 | | | 2.06 |
| | | | Putere absorbită | kW | 1.02 | 1.02 | | | 1.01 | 1.01 | | | 1.01 | 1.01 | | | 2.04 |
| | TBivalent | | Tbiv (temperatură bivalentă) | °C | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 |
| | | | Pdh (capacitate de încălzire declarată) | kW | 1.18 | 1.18 | | | 1.29 | 1.29 | | | 1.51 | 1.51 | | | 2.48 |
| | | | COPd (COP declarat) | | 4.10 | 4.10 | | | 4.04 | 4.04 | | | 4.01 | 4.01 | | | 4.21 |
| | | | Putere absorbită | kW | 0.29 | 0.29 | | | 0.32 | 0.32 | | | 0.38 | 0.38 | | | 0.59 |
| | Condiția B (2 °C) | | Pdh (capacitate de încălzire declarată) | kW | 1.18 | 1.18 | | | 1.29 | 1.29 | | | 1.51 | 1.51 | | | 2.48 |
| | | | COPd (COP declarat) | | 4.10 | 4.10 | | | 4.04 | 4.04 | | | 4.01 | 4.01 | | | 4.21 |
| | | | Putere absorbită | kW | 0.29 | 0.29 | | | 0.32 | 0.32 | | | 0.38 | 0.38 | | | 0.59 |
| | Condiția C (7 °C) | | Pdh (capacitate de încălzire declarată) | kW | 0.91 | 0.91 | | | 0.93 | 0.93 | | | 0.97 | 0.97 | | | 1.59 |
| | | | COPd (COP declarat) | | 5.16 | 5.16 | | | 5.13 | 5.13 | | | 5.10 | 5.10 | | | 5.06 |
| | | | Putere absorbită | kW | 0.18 | 0.18 | | | 0.18 | 0.18 | | | 0.19 | 0.19 | | | 0.31 |
| | Condiția D (12 °C) | | Pdh (capacitate de încălzire declarată) | kW | 1.09 | 1.09 | | | 1.11 | 1.11 | | | 1.13 | 1.13 | | | 0.71 |
| | | | COPd (COP declarat) | | 6.60 | 6.60 | | | 6.57 | 6.57 | | | 6.54 | 6.54 | | | 6.41 |
| | | | Putere absorbită | kW | 0.17 | 0.17 | | | 0.17 | 0.17 | | | 0.17 | 0.17 | | | 0.11 |
| Consum de energie electrică în alt mod decât cel activ | Mod termostat oprit | PTO | Răcire | W | 12 | 12 | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | | | 12 |
| | | | Încălzire | W | 12 | 12 | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | | | 12 |
| | Crankcase heater mode | | PCK | W | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 |
| | Mod oprit | | POFF | W | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 |
| | Mod așteptare | Răcire | PSB | W | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 |
| | | Încălzire | PSB | W | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 |
| Răcire | Cdc (răcire degradare) | | | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Încălzire | Cdh (încălzire degradare) | | | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Funcție de răcire inclusă | | | | | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da |
| Funcție de încălzire inclusă | | | | | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da |
| Climat temperat inclus | | | | | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da |
| Sezon rece inclus | | | | | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Sezon cald inclus | | | | | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da |
| Logo etichetă energetică | | | | | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Eurovent | Sound power level outdoor | Cooling | Nom. | dBA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 |
| | Nivel de putere sonoră unitate interioară | Răcire | Nom. | dBA | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 |
| | Lungime tubulatură | Răcire | Condiții de măsurare | m | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Factor de putere | Nominal | | Răcire | % | 88.6 (0.000) | 88.6 (0.000) | 88.6 (0.000) | 88.6 (0.000) | 85.8 (0.000) | 85.8 (0.000) | 85.8 (0.000) | 85.8 (0.000) | 81.9 (0.000) | 81.9 (0.000) | 81.9 (0.000) | 81.9 (0.000) | 93.7 (0.000) |
| | | | Încălzire | % | 85.5 (0.000) | 85.5 (0.000) | 85.5 (0.000) | 85.5 (0.000) | 93.8 (0.000) | 93.8 (0.000) | 93.8 (0.000) | 93.8 (0.000) | 86.0 (0.000) | 86.0 (0.000) | 86.0 (0.000) | 86.0 (0.000) | 95.1 (0.000) |
| Current | Curent nominal de funcționare - 50 Hz | | Răcire | A | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.40 |
| | | | Încălzire | A | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 7.20 |
| Note | | | | | Capacitățile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | Capacitățile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | Capacitățile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | (1) - Capacitățile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | Capacitățile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | Capacitățile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | Capacitățile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | (1) - Capacitățile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | Capacitățile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | Capacitățile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | Capacitățile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | (1) - Capacitățile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | Capacitățile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | Capacitățile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | (1) - Capacitățile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | Capacitățile no răcire se bazea temperatură i °CDB, 19 °CWB temperatură e °CDB, lungime traseu agent fr diferență de ni |
| | | | | | Capacitățile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | Capacitățile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | Capacitățile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | (2) - Capacitățile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | Capacitățile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | Capacitățile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | Capacitățile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | (2) - Capacitățile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | Capacitățile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | Capacitățile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | Capacitățile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | (2) - Capacitățile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m. | Capacitățile no Încălzire se ba temperatură i 20°C termome temperatura e termometru u echivalentă tra frigorific: 5 m, nivel: 0 m. |
| | | | | | Vezi desenele separate pentru datele electrice | Vezi desenele separate pentru datele electrice | Vezi desenele separate pentru datele electrice | (3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice | Vezi desenele separate pentru datele electrice | Vezi desenele separate pentru datele electrice | Vezi desenele separate pentru datele electrice | (3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice | Vezi desenele separate pentru datele electrice | Vezi desenele separate pentru datele electrice | Vezi desenele separate pentru datele electrice | (3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice | Vezi desenele s pentru datele e |
| Încălzirea spațiului (climat cald) | TOL | | COPd (COP declarat) | | | | 2.02 | 2.02 | | | 2.04 | 2.04 | | | 2.06 | 2.06 | |
| | | | Putere absorbită | kW | | | 1.02 | 1.02 | | | 1.01 | 1.01 | | | 1.01 | 1.01 | |
| | TBivalent | | Tbiv (temperatură bivalentă) | °C | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | |
| | | | Pdh (capacitate de încălzire declarată) | kW | | | 1.18 | 1.18 | | | 1.29 | 1.29 | | | 1.51 | 1.51 | |
| | | | COPd (COP declarat) | | | | 4.10 | 4.10 | | | 4.04 | 4.04 | | | 4.01 | 4.01 | |
| | | | Putere absorbită | kW | | | 0.29 | 0.29 | | | 0.32 | 0.32 | | | 0.38 | 0.38 | |
| | Condiția B (2 °C) | | Pdh (capacitate de încălzire declarată) | kW | | | 1.18 | 1.18 | | | 1.29 | 1.29 | | | 1.51 | 1.51 | |
| | | | COPd (COP declarat) | | | | 4.10 | 4.10 | | | 4.04 | 4.04 | | | 4.01 | 4.01 | |
| | | | Putere absorbită | kW | | | 0.29 | 0.29 | | | 0.32 | 0.32 | | | 0.38 | 0.38 | |
| | Condiția C (7 °C) | | Pdh (capacitate de încălzire declarată) | kW | | | 0.91 | 0.91 | | | 0.93 | 0.93 | | | 0.97 | 0.97 | |
| | | | COPd (COP declarat) | | | | 5.16 | 5.16 | | | 5.13 | 5.13 | | | 5.10 | 5.10 | |
| | | | Putere absorbită | kW | | | 0.18 | 0.18 | | | 0.18 | 0.18 | | | 0.19 | 0.19 | |
| | Condiția D (12 °C) | | Pdh (capacitate de încălzire declarată) | kW | | | 1.09 | 1.09 | | | 1.11 | 1.11 | | | 1.13 | 1.13 | |
| | | | COPd (COP declarat) | | | | 6.60 | 6.60 | | | 6.57 | 6.57 | | | 6.54 | 6.54 | |
| | | | Putere absorbită | kW | | | 0.17 | 0.17 | | | 0.17 | 0.17 | | | 0.17 | 0.17 | |
| Consum de energie electrică în alt mod decât cel activ | Crankcase heater mode | | PCK | W | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | |
| | Mod oprit | | POFF | W | | | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | |
| | Mod așteptare | Răcire | PSB | W | | | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | |
| | | Încălzire | PSB | W | | | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | |
| | Mod termostat oprit | PTO | Răcire | W | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | |
| | | | Încălzire | W | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | | | 12 | 12 | |

^